



# 产品认证证书

证书编号: CQC2010010301419497

申请人名称及地址

江西人民输变电有限公司  
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

制造商名称及地址

江西人民输变电有限公司  
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

生产企业名称及地址

江西人民输变电有限公司(V032557)  
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

产品名称和系列、规格、型号

低压成套开关设备

GCS 主母线:InA=2500A~1000A,Icw=50kA;馈电柜配电母线:InC=1500A~600A,Icw=50kA;控制柜配电母线:InC=1000A~400A,Icw=30kA,Ue=380V,Ui=690V;50Hz;IP30

产品标准和技术要求

GB/T7251.12-2013

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年04月14日 有效期至:2021年03月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0217336